



MKB-KUNGÖRELSE

Affärsverket Karleby Vatten har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat en miljökonsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande). Miljökonsekvensbeskrivningen gäller **grundvattentäkt på grundvattenområdet i Karhinkangas i Karleby**. Bedömningsbeskrivningen är den projektansvariges framställning om projektet och projekialternativens sannolikt betydande miljökonsekvenser.

Syftet med projektet som bedömningen gäller är att förlägga Karleby Vattens grundvattentäkt till grundvattenområdena i Karhinkangas och Sivakkokangas i Lochteå. Områdena ligger ca 30 km norr om Karleby centrum.

ALTERNATIV I BEDÖMNINGEN

I bedömningsförfarandet granskas fyra alternativ enligt följande:

Alternativ ALT0: projektet genomförs inte. Grundvattnet tas i Patamäki och Saarikangas. Att fortsätta ta vatten i Patamäki fordrar en omfattande sanering av vattenbehandlingsanläggningen i Patamäki.

Alternativ ALT1: På grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas placeras högst 7 vattentäkter. Vattenmängden som tas i området är **8 000 m³** i dygnet (2,92 milj. m³/a).

Alternativ ALT2: På grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas placeras högst 7 vattentäkter. Vattenmängden som tas i området är **10 000 m³** i dygnet (3,65 milj. m³/a).

Alternativ ALT3: På grundvattenområdena Karhinkangas och Sivakkokangas placeras högst 7 vattentäkter. Vattenmängden som tas i området är **12 000 m³** i dygnet (4,38 milj. m³/a).

I alternativen ALT1, ALT2 och ALT3 leds vattnet från vattentäkterna i en rörledning till vattenbehandlingsanläggningen som ska byggas i Houraati i Lochteå och därifrån leds hushållsvattnet vidare längs den befintliga rörledningen ut i vattenledningsnätet i Karleby. Vid behov utnyttjas de befintliga vattentäkterna i Nutturakangas för uttaget av vatten. Vattenmängderna som tas innehåller både de nya vattentäkterna och den vattenmängd som enligt nuvarande tillstånd får tas i Nutturakangas (1 000 m³/d).

BEDÖMNINGSBESKRIVNINGEN ÄR FRAMLAGD TILL PÅSEENDE

Kungörelsen är framlagd till påseende **31.3–22.5.2020** på Karleby stads webbplats www.karleby.fi. Bedömningsbeskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsställe i Karleby (Kallestorg, Långbrogatan 15, 67100 Karleby) och publiceras på webbplatsen www.miljo.fi/karhinkangasvattentaktMKB från och med **31.3.2020**.

ÅSIKTER OCH UTLÅTANDEN

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast **22.5.2020** till adress: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 77, 67101 KARLEBY eller per e-post

registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi. I åsikterna och utlåtandena ombeds man hänvisa till diarienummer EPOELY/3038/2018.

I egenskap av MKB-kontaktmyndighet ger NTM-centralen en motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen, vilken läggs fram till påseende på samma platser som bedömningsbeskrivningen senast inom två månader efter att tiden för att ge utlåtanden och framföra åsikter har gått ut.

EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN

På grund av koronavirus epidemin ordnas **inget evenemang för allmänheten om bedömningsbeskrivningen**, men en elektronisk presentation om miljökonsekvensbeskrivningen kommer att göras och läggas fram till påseende på webbplatsen www.miljo.fi/karhinkangasvattentaktMKB. Det meddelas skilt om det blir möjligt att ordna evenemanget senare under kungörelsetiden.

Mer information:

Den projektansvarige: Affärsverket Karleby Vatten, Tommi Mäki, foramn.efternamn@kokkola.fi, tfn 040 806 8282.

MKB-konsult: Envineer Oy, Toni Uusimäki, foramn.efternamn@envineer.fi, tfn 040 187 8408 och Tiia Sillanpää, foramn.efternamn@envineer.fi, tfn 050 308 4118.

MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Elina Venetjoki, foramn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 016 403.

Karleby 31.3.2020

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser